



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балакovo, Саратовская область, Россия, 413800  
Тел.: 8 (8453) 39-15-79 e-mail: gpnbalakovo@mail.ru

Предписание № 5/1/12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 64» Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району Саратовской области по пожарному надзору Гордюшова В.В. №5 от «13» января 2021 г.

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «00» мин. «25» января 2021 г. по «16» час. «30» мин. «19» февраля 2021 г.

проведена проверка

государственным инспектором Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Сафроновым Сергеем Викторовичем, заместителем начальника ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Сытником Максимом Александровичем (свидетельство об аттестации эксперта № САР-ПБ-005 от 16.03.2017, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области), начальником сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Якимовым Дмитрием Юрьевичем (свидетельство об аттестации эксперта № САР-ПБ-007 от 11.05.2017, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» г. Балаково Саратовской области, г. Балаково, ул. Трнавская, 69

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий Кармаева Инесса Вагисовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более, чем КМ2, материалов отделки пола в групповых ячейках	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	21.02.2022	
2	отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	21.02.2022	

	опасности не более, чем КМ2, материалов отделки пола в музыкальном зале	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
3	пульт приемно-контрольный пожарный расположен в помещении электрощитовой	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)"	21.02.2022	
4	при демонтаже-монтаже пожарного извещателя на 1 этаже в коридоре на пульте приемно-контрольном пожарном не сформирован сигнал (световая и звуковая сигнализация) о возникновении неисправности	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6.1.6 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)"	21.02.2022	
5	пожарным извещателем не сформирован сигнал о пожаре при изменении физических параметров окружающей среды (испытание посредством дымообразующего оборудования), в соответствии с его назначением (приемная и игровая группы № 13)	п. 25 ст. 25, п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 46 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.12 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)"	21.02.2022	
6	пожарным извещателем не сформирован сигнал о пожаре при изменении физических параметров окружающей среды (испытание посредством технического фена), в соответствии с его назначением (помещение кухни)	п. 25 ст. 25, п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 46 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.22 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)"	21.02.2022	
7	помещение кабинета делопроизводителя не оборудовано пожарными извещателями	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. А.4, таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)"	21.02.2022	
8	не обеспечен автоматический контроль линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на обрыв с выносными световыми оповещателями "Выход"	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)"	21.02.2022	
9	не обеспечен автоматический контроль линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на обрыв с речевыми оповещателями	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)"	21.02.2022	



10	не обеспечено функционирование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от резервного источника питания в тревожном режиме в течение времени, необходимого для эвакуации людей	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7, п. 11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	21.02.2022	
11	звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает общий уровень звука в защищаемом помещении (спальная группы № 14) на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума, но не более 120 дБА (уровень шума составил 55 дБА)	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; таблица 1 СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)"	21.02.2022	
12	текст системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре содержит слово "Пожар", способное вызвать панику	п. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	21.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


государственный инспектор Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Сафронов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Заведующий Кармаева Инесса Вагисовна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021г.